



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №14
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 39; т. 8 (3452) 300-606; E-mail: ond14@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

625049, г. Тюмень, ул.
Московский тракт, 39

(место составления акта)

«27» февраля 2018 г.

(дата составления акта)

«10» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 9

По адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 49.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Тюмени по пожарному надзору Сорокина О.А. №9 от 26 января 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГИМНАЗИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 21 ГОРОДА
ТЮМЕНИ (МАОУ ГИМНАЗИЯ № 21 ГОРОДА ТЮМЕНИ).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» февраля 2018г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«19» февраля 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«20» февраля 2018г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«27» февраля 2018г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 5 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы №14 УНДиПР ГУ
МЧС России по Тюменской области, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, тел. 8 (3452) 300-606.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки): Горковец Д.Н., 26.01.2018г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Гаврилов Иван Олегович, Государственный инспектор Центрального АО города Тюмени по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДпП №14 УНДпП ГУ МЧС России по Тюменской области; Кислов Артем Алексеевич, старший инженер сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Горковец Дина Николаевна - директор МАОУ Гимназия № 21 города Тюмени, Боровик Татьяна Валентиновна - заведующая хозяйством.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: нарушений не выявлено.


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.


установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработана и утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;
- разработан и утверждён 09.01.2018г. приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 24.11.2020г.;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка проводилась 24.01.2018г. Протокол №2-04К/2018;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде пожарного гидранта на расстоянии 15 метров от объекта. Соответствующий указатель имеется.
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре;

- организуются проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились 19.02.2018г.;
- руководителем организации утверждён годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ООО «Тюменьтехспецсервис+», имеющим соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Заключение № 292-2-7 от 20.02.18г.; Акт эвакуации
(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Центрального АО города Тюмени по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР №14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области
Гаврилов Иван Олегович

«27» февраля 2018г.



(подпись)

Старший инженер сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Кислов Артем Алексеевич

«27» февраля 2018г.


(подпись)